



### Pytania i Odpowiedzi do ZO/0024/3/6/2017-TB/S1-S5

**Pytanie :** Czy zamawiający wymaga, aby stosować wyłącznie wózki elewacyjne przy pracach dociepleniowych, czy mogą być rusztowania?


**Odpowiedź:** Zamawiający nie narzuca rozwiązań związanych z dostępem do elewacji. W różnym stopniu dopuszcza się rozwiązanie z rusztowaniem, jak i z wózkami. Jeżeli Oferent chce zastosować rusztowania, a w przedmiarze robót uwzględnione zostały wózki – to w tym miejscu podaje koszty rusztowań.


**Pytanie :** Jaki należy zastosować tynk, czy akrylowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje, że oferty będą obejmowały polimerowo – silikonowy system dociepleń – zgodnie z treścią zapytania ofertowego w punkcie „Szczegółowy przedmiot zamówienia”. Jeśli w kosztorysach ślepych lub przedmiarach podano nieprecyzyjną nazwę to zawsze należy przyjmować, że rozstrzygającym w tej kwestii jest rozwiązanie opisane w treści zapytania ofertowego.

**Pytanie:** Wykonawca zgłosił niejasność w kwestii parametrów izolacyjności termicznej styropianu.

**Odpowiedź:** Przy wyliczeniu nakładów kosztu styropianu, należy zgodnie ze specyfikacją i nagłówkami pozycji kosztorysowych przyjąć cenę styropianu o współczynniku lambda nie gorszym niż  $0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

  
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU  
Marian Szczęśniak

  
PREZES ZARZĄDU  
Mirosław Garbowski